

災害速報 《 第二報 》 【 請負工事災害 】				報 告	2013 年 7 月 24 日
				発信時間	10 時 30 分
				発信個所	新潟支店 お客さま本部(配電)
年度通算(※1)	件 名	安全表彰基準上の災害	該当する	ハチ刺され災害の災害調査報告書要・不要(※1)	
前年同月末時点	件 名	(※1)	該当しない	要 不要	

1.災害概要	低圧引込線新設作業中、梯子上でバランスを崩し地上高約5m付近から墜落(推定)					
2.分類別災害態様	墜落, 転落		発生事業所(部門)		上越営業所 (配電)	
3.いつ(発生日時等)	発生日時	2013 年 7 月 23 日 (火) 10 時 25 分頃			天候	曇り
4.どこで(発生場所)	発生場所	新潟県上越市八千浦 地内 (大潟線 70-A北17北12号)				
5.だれが(被災者)(※2)	所属(会社)名					
	氏名(フリガナ)	〇〇 〇〇	性別	男性	年齢	満 55 歳
	災害程度	死亡	傷病名			
	元請		一次		二・三次	
	経験年数(※3)	39 年 3 ヶ月	資格(※3)	一 号 ()		
	車両運転歴(※3)	一 年 一 ヶ月	勤続年数または契約年数		39 年 3 ヶ月	
6.どのように(災害発生状況等)	自損・他損	自損	災害時の作業員・同乗者等の人員	複数	作業責任者 1 名・作業員 3 名 計 4 名	
	災害発生状況	被災者は、梯子の最上段から2, 3段下で引込口配管に安全帯ロープをかけて、更に昇ろうとした際にバランスを崩し墜落したものと推定される。				

No.	日時	7.災害発生前から災害処理までの時系列等				
1	7月23日 8:30頃	作業責任者以下4名, 交通誘導員1名で事務所を出発した。				
2	9:15頃	作業現場に到着しTBM-KYを実施後, 供給工事に伴う変圧器揚替および引込線・計器新設作業に着手した。				
3	10:10頃	被災者は作業責任者から引込線取付けの指示を受け, 資材準備およびプレハブ建屋に梯子の据付を始めた。				
4	10:23頃	その際, 作業責任者は設計内容の確認のため設計者と内線業者に電話をしていた。				
5	10:25頃	作業責任者は, 被災者が資材準備を終えて据付した梯子に昇り始めたことに気付き, 右足で梯子を支えたが電話をしていたため, 昇っている状況は見ていない。				
6	10:29頃	上記災害発生状況のとおり				
7	10:38頃	※作業責任者は, 電話を終了した直後に梯子が倒れ掛かってきたため, 慌てて梯子を支えたと同時に被災者が墜落した。				
8	10:54頃	作業責任者は救急車を手配した。				
9	10:55頃	救急車が現地到着				
10	11:15頃	被災者は救急車にて上越総合病院へ搬送された。				
11	12:10頃	当社配電計画課長へ信愛産業(株)課長から災害発生の第一報が入った。				
12	14:00頃	被災者は上越総合病院へ到着し緊急手術を実施。(頭・胸打撲内出血している模様で搬送時は被災者の意識なし)				
13	14:30頃	当社社員2名(安全主査, 配電技術サービス課課長)が災害現場に到着した。				
14	15:50頃	被災者死亡の連絡が信愛産業(株)課長から当社配電計画課長に入った。				
15	16:00頃	上越労働基準監督署による現場検証開始				
16	18:15頃	上越警察署による現場検証開始				
		上越労働基準監督署による現場検証終了				
		上越警察署による現場検証終了				
8.被災者の被災当時の服装・装備	保安帽, 作業着上下, 安全ベスト, 作業手袋, 編上作業靴					
9.関係機関への対応(第1報連絡日時)	労基署 (7/23・13:10)	警察署 (7/23・10:30)	消防署 (7/23・10:29)	道路管理者 ()	その他()	
10.主な災害発生原因(※4)						

※1. 人財部(安全健康)で記入する。なお, 数字は全災害の総計値を表示する。

※2. 加害事故の場合は{加害者}と記入し, 相手側については{被災者(相手側)}と記入する。複数名の場合は同欄を追加する。

※3. 経験年数は請負工事委託業務災害の場合に, 資格は委託員災害の場合に, 車両運転歴は車両に関する災害の場合に記載する。


※4. 労働災害の最終報を人財部へ報告する際, 各事業所で記載する。

位置図




人体図（負傷状況）

正面図




背面図




現 況 写 真

全体図



拡大図



墜落時の状況(再現)



状況図

